

מס' דף: 1:

תאריך: 21/10/2020
ג' חשוון תשפ"א

הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי

ישיבה מספר: 2020013 ביום ראשון תאריך 18/10/20 ל' תשרי, תשפ"א

השתתפו:

חברים:

עו"ד עדנה שטרניק

סגל:

מהנדס שמעון דניאל

עו"ד איילה סגל גבסי

גב' חגית חרותקה-קובי

גב' אתי בן ישי

מזמנים:

עו"ד קרן רוזליס

עו"ד ביטון שי שלום

-סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת משנה

-מהנדס העיר

-ב"כ הועדה

-אדריכלית הועדה

-הנדסאית רישוי

-היועצת המשפטית

-יועץ משפטי

מס' דף: 2

פרוטוקול לשיבת רשות רישוי מספר : 2020013 בתאריך : 18/10/20

תאריך : 21/10/2020

רשימת הבקשות

סעיף	בקשה	תיק בניין	גוש	חלקה	מגרש	פרטי המבקש	כתובת	עמ.
1	20200185	102950055	10293	125		מקורות חב' מים בע"מ	קרית אתא קרית אתא	3

102950055	תיק בניין :	מספר בקשה : 20200185	סעיף: 1
פרוטוקול רשות רישוי ישיבה מספר : 2020013 בתאריך : 18/10/2020			

מבקש:

• מקורות חב' מים בע"מ
שמן חיפה

עורך:

• אמיר זיו
פקיס 3 רחובות
• שופרא אורית
שד המגינים 53 חיפה

תיק ארכיון:

• בנ/6642
סוג בקשה: בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:

שכונה: גבעת טל

כתובת הבניין: קרית אתא קרית אתא

גוש וחלקה: גוש: 10293 חלקה: 125 יעוד: לא מעודכן עדין;
חלקה: 126 ; 154 ; 155 ; 156 ; 159 ; 160 ; 161 ; 162 ; 163 ; 172 ; 173 ;
; גוש: 10514 חלקה: 55 יעוד: לא מעודכן עדין;
גוש: 10498 חלקה: 139 יעוד: לא מעודכן עדין;
גוש: 12757 חלקה: 170 יעוד: לא מעודכן עדין
תכנית: תמל/ 1024

מטרת שימוש תאור בקשה
עיקרי

הנחת קו מים

מהות הבקשה:

הנחת קו מים תת-קרקעי בקוטר 80".
שלב א': חיבור ממאגר רחלי ברזילי עד למחלף אלוני טל.
הבקשה תואמת תוכניות: תת"ל/90 ו-תמ"ל/1024.
פירוט גוש/חלקה: בתכנית הבקשה להיתר

החלטות:

- לאשר הבקשה בתנאים:
- בבקשה יצוין שלב א בלבד - עד לקטע שלפני מחלף אלוני טל (לפי סימון - יתד 132).
 - יש לסמן את אתרי ההתארגנות בתכנית לכל אורך הקו כמו כן יש להציג תכנית עבודה בכל אתר התארגנות.
 - תיאור ההגנה בזמן הביצוע על קירות התמך הסמוכים לקו.
 - סקר העצים יכלול התייחסות לכל אורך הקו כולל באזור היער, העצים בתסקיר ההשפעה
 - על הסביבה בכביש 6 משמשים כמחסום אקוסטי לכביש.
 - אין להציב עמודי חשמל בתוואי הקו ובשטחי ההתארגנות.
 - הסדרי התנועה הזמניים יאושרו בוועדת התנועה.
 - יש להגיש נספח עבודה.
 - יש לצרף נספח לשיקום נופי לאורך כל הקו - בהתאם להנחיות תת"ל/90.
 - פסולת בניה תסולק לאתר סילוק פסולת מסודר.
 - תיאום מול המשרד להגנת הסביבה.
 - אישור פקיד היערות.
 - אישור מח' תשתיות.
 - אישור רשות הניקוז הטבע.
 - אישור רשות הניקוז.
 - אישור חברת חשמל.
 - אישור בזק.
 - אישור אגף העתיקות.

- אישור חברות הכבלים.
- אישור נתג"ז.
- אישור נת"י.
- אישור חברת סלולאר.
- איגוד ערים.
- אישור חנ"י וחב' יפה נוף.
- אישור משרד הבריאות.
- כתב שיפוי.
- לפני תחילת עבודות יש לקבל היתר חפירה לביצוע.
- מתן היתר החפירה יותנה בתיאום מערכות.
- תנאי לקבלת היתר חפירה יהיה אישור התאגיד.
- תנאי להיתר חפירה יהיה סיור לאורך הקו.
- תכנית סימון בורות קידוח.

.....
מהנדס שמעון דניאל
מהנדס הועדה

.....
עו"ד עדנה שטרניק
סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת משנה