



הערות

1. כל עבודות הבטון יהיו בהתאם לדרישות ת"י 466.
2. סוג הבטון ב-30, דרגת תשיפה לפי סבכה.
3. ברזל מצולק - בהתאם לדרישות ת"י 739.
4. רשתות פלדה - בהתאם לדרישות ת"י 580.
5. כיסוי הבטון לפלדת הויון ולחישוקים יהיה 2.0 ס"מ, אלא אם כן מצוין אחרת. ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע, יהיה כיסוי הבטון 3.0 ס"מ.
6. אין לצקת נלא אישור מהנדס הקונסטרוקציה, ויש לתת למהנדס הודעה מראש של יום עבודה לפני כל בדיקה.
7. איטום רצפה ראי פרט

עדכון לביצוע	08.05.19
עדכון למכרז	08.04.19
שנאים	תאריך
גדליה אולשטיין מתנדב בניה	
רחוב כנפי נשרים 15-בית התאומים, ירושלים.	
תאריך	19.12.18
שרטוט	רוח
שם הפרויקט	פינוצ'וק אדריכלים
שם התכנית	מקווה נשים - קרית אתא
שם התכנית	קורות 1-15 ברצפה במפלס 0-15
מחווה	על המבצע כבקר את המידות והודיע למתכנן על כל טעות. שטיח, סחורה או אי החומה בסרס המשרב בעבודות.
למענר	לעיון
לביצוע	כאשר